

PID:

04010005

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC**

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di emergenza
(Serie KEN-SUN-BOS-ONDA-DADA-RITZ-BIS-MUNA-YIN)**

*Luminaires for emergency lighting
(Series KEN-SUN-BOS-ONDA-DADA-RITZ-BIS-MUNA-YIN)*

Emesso il / Issued on **1999-03-31**

Aggiornato il / Updated on **2016-02-19**

Sostituisce / Replaces **2010-04-09**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-03-31
Aggiornato il / Updated on 2016-02-19
Sostituisce / Replaces 2010-04-09

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza **Luminares for emergency lighting**

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI

MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-22:2014
Limitazioni ENEC all. B

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-22:2014
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

AI16L0608871-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage	230V
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP40
Tipo di installazione / Type of installation	parete/plafone / wall/ceiling
Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface	normalmente infiammabile / normally flammable
Classe di isolamento / Degree of protection (class)	I
Tipo di servizio / Type of operation	permanente / maintained
Possibilità di modo di riposo / Rest mode facility	con rest mode / with rest mode
Serie / Series	KEN-SUN-BOS-ONDA-DADA-RITZ-BIS-MUNA-YIN

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99000464.1

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	2x18W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	G24q-2 FSQ
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	246lm/1h
Rif. di tipo / Type ref.	5406
Flusso in ordinario / Permanent lumen	1536lm

DAT99000464.2

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	2x18W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	G24q-2 FSQ
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	246lm/1h
Rif. di tipo / Type ref.	5402

Flusso in ordinario / Permanent lumen **1536lm**

DAT99000464.3

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **2x18W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G24q-2 FSQ**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **246lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5400**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **1536lm**

DAT99000464.4

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **2x18W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G24q-2 FSQ**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **246lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5408**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **1536lm**

DAT99000464.5

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **2x18W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G24q-2 FSQ**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **246lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5404**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **1536lm**

DAT99000464.6

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **1x18W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G24q-2 FSQ**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **240lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5410**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **720lm**

DAT99000464.7

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **1x18W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G24q-2 FSQ**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **240lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5412**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **720lm**

DAT99000464.8

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **2x18W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G24q-2 FSQ**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **246lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5406.P**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **1536lm**

DAT99000464.9

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **2x18W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G24q-2 FSQ**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **246lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5402.P**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **1536lm**

DAT99000464.10

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **2x18W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G24q-2 FSQ**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **246lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5400.P**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **1536lm**

DAT99000464.11

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	2x18W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	G24q-2 FSQ
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	246lm/1h
Rif. di tipo / Type ref.	5408.P
Flusso in ordinario / Permanent lumen	1536lm

DAT99000464.12

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	2x18W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	G24q-2 FSQ
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	246lm/1h
Rif. di tipo / Type ref.	5404.P
Flusso in ordinario / Permanent lumen	1536lm

DAT99000464.13

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	1x18W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	G24q-2 FSQ
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	240lm/1h
Rif. di tipo / Type ref.	5410.P
Flusso in ordinario / Permanent lumen	720lm

DAT99000464.14

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	1x18W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	G24q-2 FSQ
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	240lm/1h
Rif. di tipo / Type ref.	5412.P
Flusso in ordinario / Permanent lumen	720lm

AR.A00CMD

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	1x18W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	G24q-2 FSQ
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	240lm/1h
Rif. di tipo / Type ref.	5254
Flusso in ordinario / Permanent lumen	720lm

AR.A00CME

Marca / Trade mark	iGuzzini
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage	2x18W
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type	G24q-2 FSQ
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration	246lm/1h
Rif. di tipo / Type ref.	5239
Flusso in ordinario / Permanent lumen	1536lm

Ulteriori informazioni | Additional Information

La conformità alle norme non contempla il comando a distanza che deve essere utilizzato per attivare la funzione modo di riposo.
Su richiesta del costruttore è stata eseguita una prova di autonomia, con esito positivo, con un periodo di ricarica di 12h a tensione nominale.

The conformity to the relevant standards is not referred to the remote control unit (necessary to activate rest-mode functions).
On request of the manufacturer we have carried out a duration test after a 12h period charge, the test gave positive result.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on **1999-03-31**

Aggiornato il / Updated on **2016-02-19**

Sostituisce / Replaces **2010-04-09**

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT99000464

BTQ.040100.DD23

Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori | ENEC models - 0401 -
Luminaires

1

IMQ S.p.A.