

PID:

04010005

CID:

C.1993.1550

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
GHG N° 011 O
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03, IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti".

La validità dei certificati ENEC è verificabile sul sito www.enec.com

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification".

Validity of ENEC licences can be checked at www.enec.com

per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di illuminazione di emergenza
(Serie LINEUP)**

*Luminaires for emergency lighting
(Series LINEUP)*

Emesso il / Issued on **2005-09-26**

Aggiornato il / Updated on **2015-02-13**

Sostituisce / Replaces **2010-04-21**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-09-26
Aggiornato il / Updated on 2015-02-13
Sostituisce / Replaces 2010-04-21

Prodotto | Product

Apparecchi di illuminazione di emergenza Luminaires for emergency lighting

Concessionario | Licence Holder

IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
VIA MARIANO GUZZINI 37
62019 RECANATI MC

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001491 CLIGUZ.C04LCIGUZ.C 62019 RECANATI MC Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-22:1998 + A1:2003 + A2:2008
EN 60598-2-2:2012
Limitazioni ENEC all. B

Standards

EN 60598-1:2008 + A11:2009
EN 60598-2-22:1998 + A1:2003 + A2:2008
EN 60598-2-2:2012
ENEC Limitation encl. B

Rapporti | Test Reports

MENECAGCEXAI120109715-05

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale / Rated voltage **220/240V**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP20**
Tipo di installazione / Type of installation **plafone incasso / ceiling recessed**
Classificazione del materiale del piano di appoggio / Classification according to material of supporting surface **normalmente infiammabile / normally flammable**
Classe di isolamento / Degree of protection (class) **I**
Tipo di servizio / Type of operation **permanente / maintained**
Possibilità di modo di riposo / Rest mode facility **con rest mode / with rest mode**
Serie / Series **LINEUP**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F0050G

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **1x54W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia / Emergency lumen/duration **75 lm/1h**
Rif. di tipo / Type ref. **5831**
Flusso in ordinario / Permanent lumen **1558lm**

AR.F0050H

Marca / Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn / No. of lamps/Rated wattage **2x35W**
Attacco lamp./tipo / Lamp cap/type **G5 FD**

Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **111 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **5832**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2470lm**

AR.F0050I

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **1x54W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **130 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **5821**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2927lm**

AR.F0050J

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **2x35W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **177 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **5822**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **3641lm**

AR.K002G7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **1x54W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **66 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **6296**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **1766lm**

AR.K002G8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **2x35W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **111 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **6297**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2448lm**

AR.P000B7

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **1x54W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **75 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **MM61**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **1558lm**

AR.P000B8

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **1x54W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **75 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **MM63**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **1558lm**

AR.P000B9

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **2x35W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **111 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **MM62**
Flusso in ordinario | Permanent lumen **2470lm**

AR.P000BA

Marca | Trade mark **iGuzzini**
N.lampada/Pn | No. of lamps/Rated wattage **2x35W**
Attacco lamp./tipo | Lamp cap/type **G5 FD**
Flusso in emergenza/autonomia | Emergency lumen/duration **111 lm/1h**
Rif. di tipo | Type ref. **MM64**

Flusso in ordinario / Permanent lumen **2470lm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

La conformità alle norme non contempla il comando a distanza per l'attivazione del modo di riposo.
Su richiesta del costruttore sono state eseguite prove con tempo di ricarica di 12h.
Su richiesta del costruttore sono state eseguite con esito positivo le verifiche in accordo alla Norma UNE 20-392-93.

The conformity isn't referred to the remote control unit (necessary to active rest-mode functions).
We have carried out with positive result a further duration test after a 12h recharge period at rated voltage.
On request by the manufacturer we carried out the tests according to the Standard UNE 20-392-93, with positive result.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il / Issued on **2005-09-26***Aggiornato il / Updated on* **2015-02-13***Sostituisce / Replaces* **2010-04-21**

Diritti di concessione | Annual Fees

*SN.F000MT***BTP.040100.DD23***Importo modelli ENEC - 0401 - Apparecchi di illuminazione e accessori / ENEC models - 0401 - Luminaires***1**

IMQ S.p.A.